

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB24.H08302

Срок действия с 11.05.2017 по 10.05.2020

№ 0096130

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Можайское шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: 8 (495) 989-12-49. Факс: 8 (495) 741-59-32, адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24, выдан 17.06.2016 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБой ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПРОДУКЦИЯ Двери внутренние противопожарные дымогазонепроницаемые с пределом огнестойкости EI-S-30 и с повышенной звукоизоляцией 42 дБ по ТУ 16.23.11-005-82756511-2017
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
25.12.10.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 16.23.11-005-82756511-2017

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания «Волховец» (ООО ПК «Волховец»); Место нахождения: 173008, Россия, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 24. Фактический адрес: 173008, Россия, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 24.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания «Волховец» (ООО ПК «Волховец»). Место нахождения: 173008, Россия, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 24. Фактический адрес: 173008, Россия, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 24. Телефон: +7(8162)94-46-00, факс: +7(8162) 94-46-09.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 95-03-05/2017 от 11.05.2017 Испытательной лаборатории «Стандартконтроль» Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: май 2018г., май 2019г.
Сумма сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Л.В. Козийчук
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Ю. Плавунов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД63.В.00004/19

(номер сертификата соответствия)

ТР 0654184

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания "Волховец".

Адрес: 173008, Новгородская область, Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 24. ОГРН: 1145321005840. Телефон: +78162944646. Факс: +78162944609. E-mail: 8800@volhovez.natm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания "Волховец".

Адрес: 173008, Новгородская область, Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 24. ОГРН: 1145321005840. Телефон: +78162944646. Факс: +78162944609. E-mail: 8800@volhovez.natm.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации НИЭЦ "Стройтест" Общества с ограниченной ответственностью "Независимый Испытательный и Экспертный Центр "Стройтест". Адрес: 301367, Россия, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Болотова, д. 18. ОГРН: 1057748141241. Телефон: +74875369657. Факс: +74875369657. E-mail: expert71@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД63 от 15.03.2017 г. выдан Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Двери противопожарные из древесины и древесных материалов внутренние глухие однопольные, типов "ДПД-Е1-45", "ДПД-Е1-60", с габаритными размерами по ширине от 600 мм до 1000 мм и высоте от 1700 мм до 2700 мм, выпускаемые по ТУ 16.23.11-007-82756511-2018. Модели и описание конструкций - см. Приложение (бланк № ТР 0252129). Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 16.23.11.130. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Пределы огнестойкости - см. Приложение (бланк № ТР 0252129).

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 0064-С/ТР от 17.01.2019 г., № 0065-С/ТР от 17.01.2019 г., № 0066-С/ТР от 17.01.2019 г Испытательная лаборатория НИЭЦ "Стройтест" ООО НИЭЦ "Стройтест", № RA.RU.21АП69 от 13.03.2017 г. Акт анализа состояния производства 0040-АП от 22.11.2018 г. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 16.23.11-007-82756511-2018. Инструкция по монтажу противопожарных дверей типов "ДПД-Е1-45", "ДПД-Е1-60" № 20.1.01.11.18 ООО ПК "Волховец".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2019 по 17.01.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Р.Е. Марков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В. П. Тютереv

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД63.В.00004/19
(обязательная сертификация)

ТР **0252129**
(учетный номер бланка)

Сведения по сертификату соответствия:

1. Дверь противопожарная из древесины и древесных материалов внутренняя глухая однопольная типа "ДПД-ЕИ-60" модели ДП6, с габаритными размерами по ширине от 600 мм до 1000 мм и по высоте от 1700 мм до 2700 мм, выпускаемая по ТУ 16.23.11-007-82756511-2018, с дверным полотном толщиной не менее 60 мм, с теплоизоляционным заполнением полости полотна минеральной фиброплитой, с трехпетельным креплением полотна к дверной коробке посредством карточных петель, с оснащением доводчиком, обеспечивает предел огнестойкости EI 60.
2. Дверь противопожарная из древесины и древесных материалов внутренняя глухая однопольная типа "ДПД-ЕИ-45" модели ДП4, с габаритными размерами по ширине от 600 мм до 1000 мм и по высоте от 1700 мм до 2700 мм, выпускаемая по ТУ 16.23.11-007-82756511-2018, с дверным полотном толщиной не менее 60 мм, с теплоизоляционным заполнением полости полотна минеральной фиброплитой, с трехпетельным креплением полотна к дверной коробке посредством скрытых петель, с оснащением доводчиком и автоматическим порогом, обеспечивает предел огнестойкости EI 45.
3. Дверь противопожарная из древесины и древесных материалов внутренняя глухая однопольная типа "ДПД-ЕИ-45" модели ДП4, с габаритными размерами по ширине от 600 мм до 1000 мм и по высоте от 1700 мм до 2700 мм, выпускаемая по ТУ 16.23.11-007-82756511-2018, с дверным полотном толщиной не менее 60 мм, с теплоизоляционным заполнением полости полотна минеральной фиброплитой, с трехпетельным креплением полотна к дверной коробке посредством карточных петель, с оснащением доводчиком, обеспечивает предел огнестойкости EI 45.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Р.Е. Марков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.П. Тютерев

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.02275

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0014044

Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания "ВОЛХОВЕЦ" (ООО ПК "ВОЛХОВЕЦ").
Адрес: 173008, РОССИЯ, Новгородская область, город Великий Новгород, Сырковское шоссе, дом 24.
ОГРН: 1145321005840. Телефон: 88162944600. Факс: 88162944600.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания "ВОЛХОВЕЦ" (ООО ПК "ВОЛХОВЕЦ").
Адрес: 173008, РОССИЯ, Новгородская область, город Великий Новгород, Сырковское шоссе, дом 24.
ОГРН: 1145321005840. Телефон: 88162944600. Факс: 88162944600.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность").
Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, стр.А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfapb.ru
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери деревянные противопожарные одностворчатые глухие типа ДГ.Е130 и с остеклением до 25% типа ДО.Е130, габаритные размеры 866(+15%; -30%)x2060(+15%; -30%) мм, двустворчатые глухие ДГ.Е130 и с остеклением до 25% типа ДО.Е130, габаритные размеры 1668(+15%; -30%)x2060(+15%; -30%) мм, толщиной полотна не менее 44 мм, остекление – стекло пожаростойкое "СПМ-С" Е1W-30, толщиной 12 мм (ТУ 5924-002-51114857-01), выпускаемые по ТУ 5361-001-82756511-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

53 6110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости - EI 30

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 673-С/ТР-16 от 07.10.2016 г., № 674-С/ТР-16 от 07.10.2016 г., Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01453 от 09.09.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.10.2016 по 13.10.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. для
сертификатора

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02566

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016435

Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания "ВОЛХОВЕЦ" (ООО ПК "ВОЛХОВЕЦ").
Адрес: 173008, РОССИЯ, Новгородская область, город Великий Новгород, Сырковское шоссе, дом 24.
ОГРН: 1145321005840. Телефон: 88162944600. Факс: 88162944609.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания "ВОЛХОВЕЦ" (ООО ПК "ВОЛХОВЕЦ").
Адрес: 173008, РОССИЯ, Новгородская область, город Великий Новгород, Сырковское шоссе, дом 24.
ОГРН: 1145321005840. Телефон: 88162944600. Факс: 88162944609.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные из древесины дымогазонепроницаемые
однопольные глухие типа ДПДГ1-EIS30-42Д6, габаритными размерами по
высоте от 1400 мм до 2350 мм и ширине от 600 мм до 1150 мм, толщиной
полотна не менее 44 мм, выпускаемые по ТУ 16.23.11-005-82756511-2017.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 16.23.11.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость". Предел огнестойкости - EIS 30

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 464-С/ТР-17 от 29.06.2017 г., № 465-С/ТР-17 от 29.06.2017 г.
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная
Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ МСК.ОС1.Б01453 от 09.09.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.07.2017

по 03.07.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.А. Гомзов
инициал, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.Н. Байгушкин
инициал, фамилия

